Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier BEN ik !

Ten Rode 2 bus 103, 2500 Lier

appartement

identificatiecode: 12021-G-OMV_2018028968/EP16024/A001/D01/SD006

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **28-11-2022**

Handtekening:

MATTIAS Wouters

architecten- en studiebureau DENC-STUDIO
EP16024

Dit certificaat is geldig tot en met **2 mei 2032.**

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✓ Andere constructiedelen

✓ Het S-peil (S17) voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	08/06/2018
Datum einde van de werken	02/05/2022
Datum ingebruikname	02/05/2022
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	896
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))	57
Beschermd volume (m³)	227
Verliesoppervlakte (m²)	31
Bruto vloeroppervlakte (m²)	74
Infiltratiedebiet (m³/(h m²))	4,10
Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))	0,91
CO2-emissie (kg/jaar)	67
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30927140 / 30927170

Meer informatie?
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:
MATTIAS Wouters
architecten- en studiebureau
DENC-STUDIO
9000 Gent
EP16024 | 0864371651

Premies
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.