Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: CHRISTINE.BRYS1@TELENET.BE

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5514639
Voorl. verslagnr.:
Datum: 17/12/2020

INSP-205

OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

Brijs Christine
Korte Van Ruusbroeckstr. 22
2018 ANTWERPEN 1

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 430 AKCAOGLU ATILLA

Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** Brijs Christine **Adres:** Korte Van Ruusbroeckstraat 22 v1 rechts 2018 ANTWERPEN

Installateur/verantw. werk: **Naam:** Brijs Christine **Adres:** Korte Van Ruusbroeckstraat 22 v1 rechts 2018 ANTWERPEN **B.T.W.:**

Adres installatie: BRIJS CHRISTINE KORTE VAN RUUSBROECKSTR. 22 1ste verdieping rechts ANTWERPEN 1 2018 **Private HS-cabine:** NEE

Type installatie: appartement **Toestel/Install. ID:**

EAN nr.: niet vermeld **Leverancier:** **Teller nr.:** 34639103 **Nachtteller nr. :**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: controlebezoek (hfst. 6.5) **Afwijking deel 8 Boek 1 *:** toegepast

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": -

Datum: 17/12/2020 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/12/2045 **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig **Aansluiting:** bovengronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** nvt

Nom. spanning: 1 x 240V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Alg. scheidingsschak.:** aut.maatschappij

Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²

Voedingsbekabeling: **kabeltype:** - **aantal geleiders:** - **doorsnede:** - mm²

Aardelektrode: **type:** pen **sectie:** 16 mm²

Diff. schakelaar: **algemene:** 2p 40A/300mA **bijkomende:** 2p 40A/30mA

Eéndraadschema en situatieplan: ■ zie bijlage ☐ **referentie:**

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde

Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **verlichting** ☐ **-**
☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**

Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 8

Zie schema's in bijlage

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 55 MOhm **Spreidingsweerstand:** 16,41 Ohm

Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde

Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
Bank KBC BE97 4053 0205 0149

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf