

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 14/01/2026

Inspecteur: Yves Pelgrims

Mentor:

Installateur: A.L.E.W. (134)

ID-label: 2de bus 3

B.T.W. nr.: BE 0844 558 313

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
MI3155

Serienummer: 21251328

Datum verslag: 14/01/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Kinderstraat
Huisnummer: 12
Busnummer: 3
Postcode: 2547
Gemeente: LINT
Land: België

Eigenaar

Naam: XXXXXXXXXX
Straatnaam: Kinderstraat
Huisnummer: 12
Busnummer: 3
Postcode: 2547
Gemeente: LINT
Land: België

Installateur

Naam: A.L.E.W. (134)
BTW nr.: BE 0844 558 313
Telefoonnummer: +32 495 27 84 73
E-mail: alew.werner@telenet.be

Type : appartement

EAN : 541 448 820 039 211 659

Teller Nr.: : 1SAG1100482533

Abbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 10,74 MΩ

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²


Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 6

RE: 0,92 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	22,5kA2s (3000A)		A	6	OK	OK
30	40	22,5kA2s (3000A)		A	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-

1

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 14/1/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:59 tot 13:15

De inspecteur Yves Pelgrims

Yves Pelgrims
#3 - ACEG VZW

Handtekening:

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.


De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 14/1/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.








app 2°rechts



Yves Pelgrims
#3 - ACEG VZW

14/01/2026



INSTALLATEUR		KEURING	WERF	Schema 1A	3N, 400V/230V~
Naam	Alew by Vves Belgium	ORGANIS.	Naam	(app 2°R)	
BTW	0844 558 313 W	Naam	Straat	Kinderstraat 12/3 2° rechts	
Handtekening:	#3 08/11/2025	Datum	Gemeen	2547 Lint	
Handtekening:	Alew	Handtek	Handtek	..	

1