


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

Paddenweg 17 bus 202, 2500 Lier

appartement

identificatiecode: 12021-G-OMV_2018028968/EP16024/A002/D01/SD008

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 28-11-2022

Handtekening:

Mattias Wouters

(Signature)

2022.11.28

11:57:18 +01'00'

MATTIAS Wouters

architecten- en studie bureau DENC-STUDIO
EP16024

Dit certificaat is geldig tot en met 2 mei 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E22

Eis

E40

BEN

E30

Andere eisen



Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:



Vloeren



Muren



Vensters



Dak



Andere constructiedelen



Het S-peil (S25) voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	08/06/2018
Datum einde van de werken	02/05/2022
Datum ingebruikname	02/05/2022
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	3.668
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	78
Beschermd volume (m ³)	286
Verliesoppervlakte (m ²)	174
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	88
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	4,30
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,37
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	587
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30927140 / 30927184

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

MATTIAS Wouters
architecten- en studiebureau
DENC-STUDIO
9000 Gent
EP16024 | 0864371651

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.