



a kiwa company

Verslag

VERSLAG NR

ANT/15/30819330/00/NL/000

Origineel

IN OPDRACHT VAN

Marc Claessens
Louis Ecranlaan 7
2520 Ranst



040 - INSP

Verslag van onderzoek van een aardgasinstallatie

Marc Claessens, Louis Ecranlaan 7, 2520 Ranst



Uitgevoerd op: 04/05/2026

11:11 - 12:18



Uitgevoerd door: Kevin Verbeeck (3076)

Algemeenheden van de installatie

Teller Nr.	7AMX2124248204
Soort gas	Aardgas
Index	1082
Type controle	Periodiek conformiteitsrapport (Open stopkraan / Gesloten stopkraan)
Test type	Dichtheids- en/of weerstandscontrole
Werkdruk (mbar)	22
Vincotte ID	100 459 321



Conclusie(s)

De installatie voldoet niet aan de basisdocumenten van ons onderzoek.

Ten gevolge van de conclusie(s) moet een nieuwe inspectie worden gepland.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme - Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 2 674 57 11 contact@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Inhoudsopgave

Plaats van onderzoek.....	2
Grondslag van het onderzoek	2
Controlegegevens	2
Gas kenmerken.....	3
Opmerking(en) en mogelijk(e) lek(ken).....	4
Vaststellingen.....	4
Opmerkingen buiten het kader van de controle	4

Plaats van onderzoek

Foto	
Wat is het doel van het gebouw?	Huis

Grondslag van het onderzoek

- NBN D 51-003

De reikwijdte van onze controle is, zoals voorzien in onze accreditatie, beperkt tot de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie, d.w.z. zonder het gebruik van gereedschap of andere middelen.
In geval van wijziging van uw installatie, nodigen wij u uit om opnieuw contact met ons op te nemen voor een nieuwe controle.

Controlegegevens

Schatting van het volume van de installatie	Minder dan 20 liter
De installatie (nieuw/uitbreiding/bestaand)	- Bestaand
Controle-instrumenten	Een manometer
Checklijst	- 35060270
Isometrisch schema	Niet aanwezig

Controlegegevens	- Stroomafwaarts van de meter of 1e ontspanner
De dichtheidsproef werd uitgevoerd op	de toegankelijke delen

Gas kenmerken

Teller Nr.	7AMX2124248204
Soort gas	Aardgas
Index	1082
Werkdruk (mbar)	22
Aanwezigheid van meter	Ja
Klasse	G 4
Debiet	6 m ³ /h
Foto van de teller	

Opmerking(en) en mogelijk(e) lek(ken)

Vaststellingen

- Alleen een mobiel toestel (kachel) kan worden aangesloten met een elastomeer slang.
- (NBN D 51-003:2014 §4.4.1.3) Een T-stuk met afsluiter, afgedicht met een metalen plug, moet in de buurt van de meter en na iedere sectioneerkraan worden geplaatst.
- Om een dichtheidsproef te kunnen uitvoeren, dient u een T-stuk met een afsluiter, voorzien van een stop, op uw systeem te installeren, zodat wij onze meetapparatuur kunnen aansluiten.

Opmerkingen buiten het kader van de controle

- De foto('s) zijn ter illustratie van de inbreuk(en) en zijn te beschouwen als voorbeeld en zijn niet limitatief. De vermelde inbreuken en vaststellingen, zoals getoond op de foto('s), kunnen zich ook nog elders in de installatie voordoen.
- De dichtheidsbeproeving gaf voldoening.