

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	176/2019/1/2/3	Datum van bezoek: Date de visite:	2/01/2019
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	AC group bvba Karmelietenstraat 77 - 2600 BERCHEM (ANTWERPEN) BTW BE 0809.544.479	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Prins Albertlei 3 B9 - 2600 BERCHEM (ANTWERPEN)		
Eigenaar: Propriétaire:	VANDE MAELE BART Prins Albertlei 3 - 2600 BERCHEM (ANTWERPEN)		
Installateur:		BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/APP1 (Periodieke controle van 1 appartement)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 271
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement		9 E VERD.
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:		Max. beveiliging / Protection max.:
3x230V	3 x 6 mm² VOB		40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	24 Ohm	Isolatie / Isolement: 26.3 MOhm
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	2
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 12	
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux
40A	300mA	A/s	12
40A	30mA	A/s	8
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:		OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct: OK
		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect: OK	Aansluitingen: Raccordements: OK
		Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes: